



**Заключение**  
 о результатах обследования объекта в сфере образования в части обеспечения  
беспрепятственного доступа инвалидов  
 (сферу жизнедеятельности инвалидов подчеркнуть)

Наименование объекта: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум»

Дата проведения обследования: 11 мая 2016 года

Обследование проводилось: Храмцовой Татьяной Сергеевной, и.о. инженера по охране труда и техники безопасности, председатель комиссии, Белостыниной Еленой Алексеевной, заведующей хозяйством, Старгородцевой Мариной Юрьевной, заместителем директора по учебно – методической работе, Смирновой Натальей Валерьевной, заместителем директора по учебно – производственной работе, Фоминой Мариной Геннадьевной, главным бухгалтером

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших обследование)

Нормы федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	Установлено соблюдение норм	Выявлено несоблюдение норм	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или её предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	да		
Проведение инструктирования (обучения) сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да		
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да		
Возможность самостоятельного передвижения по территории объектов, на которых предоставляются услуги		отсутствуют дополнительные поручни на лестницах	3 квартал 2016г.
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного	да		




аппарата			
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да		
Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов		Не установлены информирующие обозначения в зоне целевого назначения (столовая, библиотека, актовый и спортивный залы, учебные кабинеты)	IV квартал 2016г.
		Не установлены информирующие обозначения (указательные таблички с крупным шрифтом) в зонах целевого назначения (столовая, библиотека, актовый и спортивный залы, учебные кабинеты)	III квартал 2016г.
		Отсутствует оборудование санитарно – гигиенических помещений для инвалидов	IV квартал 2016г.
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля		Отсутствует дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	IV квартал 2016г.
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		Отсутствуют услуги инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	IV квартал 2016г.
Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		Отсутствуют навесы дверей входной группы	III квартал 2016г.

		(для открывания двери в сторону, противоположную от пандуса), не установлена на прозрачном полотне входной двери яркая контрастная маркировка	
--	--	---	--

Планируемая дата повторного обследования:

28 сентября 2016 года, 22 декабря 2016 года

Подпись лиц, ответственных  
за проведение обследования:



(Т.С. Храмцова)